

Số: 1799 /NMĐTB2-KTATMT

Thái Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2024

V/v Cung cấp báo giá mua sắm hoá chất cho
hệ thống phân tích nước lò SWAS

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu triển khai mua sắm hoá chất cho hệ thống phân tích nước lò SWAS. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp vật tư/thiết bị cho các Nhà máy Nhiệt điện, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

- Phạm vi công việc:
 - ✓ Như phụ lục 1 đính kèm
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, Thời hạn sử dụng: tính từ lúc tiếp nhận tại Nhà máy đến khi hết hạn sử dụng theo khuyến cáo của Nhà sản xuất không thấp hơn 60% tuổi thọ sản phẩm;
- Tiến độ cung cấp: Nhà cung cấp đề xuất nhưng không muộn hơn 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;
- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá;
- Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 15h00 ngày 28/10/2024;
- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty;
- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax;
- Thông tin liên hệ:
 - ✓ Người nhận: Nguyễn Văn Kỳ Thanh, Phòng KTATMT;
 - ✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
 - ✓ Số điện thoại liên hệ: 0978107284; Email: thanhnvk@pvpgb.vn; hungbb@pvpgb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNPĐ DK (để b/c);
- GĐ NM (để b/c);
- Phòng: KHTC (để t/h);
- Lưu: VT, KTATMT (N.V.K.T: b).

Đính kèm:

- Phụ lục 1 (Phạm vi công việc)

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Chung



PHỤ LỤC 01: PHẠM VI CÔNG VIỆC MUA SẮM HOÁ CHẤT CHO HỆ THỐNG PHÂN TÍCH NƯỚC LÒ SWAS

Đính kèm Công văn số: /NMDTB2-KTATMT ngày tháng năm 2024

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/Xuất Xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Reagents 1, 2, and 3 for Silica; THERMOFISHER	Reagents 1, 2, and 3 for Silica 900mL /bottle; Order No: 2230RE.	THERMOFISHER-USA-2230RE-hoặc tương đương	Bộ/ 3 chai	32	Bộ thuốc thử cho máy đo Silica gian mẫu online WE410 - YOKOGAWA; 3 tháng thay 1 lần. Một năm hết (12/3)*1 lần*8 máy (2 tổ máy) = 32 bộ/ 3 chai
2	Silica Calibration Standard 20 ppb, 500mL /bottle; THERMOFISHER	Silica Calibration Standard 20 ppb, 500mL /bottle; Order No: 223002.	THERMOFISHER-USA-223002-hoặc tương đương	chai/ 500 ml	16	Dung dịch chuẩn cho máy đo Silica gian mẫu online WE410 - YOKOGAWA; 6 tháng thay 1 lần. Một năm hết (12/6)*1 lần*8 máy (2 tổ máy) = 16 chai
4	Reference electrode filling solution 5 bottles 60mL/box; THERMOFISHER	Reference electrode filling solution 5 bottles 60mL/box; Order No: 181073.	THERMOFISHER-USA-181073-hoặc tương đương	hộp/ 5 chai	10	Dung dịch điện cực so sánh cho máy đo Sodium WE420 và máy đo Hydrazine WE430 gian mẫu online - YOKOGAWA; 2 tháng thay hết 1 chai. Một năm hết (12/2)*1 lần*8 máy (2 tổ máy) = 48 chai = 10 hộp/5 chai
3	Sodium electrode etch solution 30mL/bottle; THERMOFISHER	Sodium electrode etch solution 30mL/bottle; Order No: 181113.	THERMOFISHER-USA-181113-hoặc tương đương	chai/ 30 ml	48	Dung dịch điện cực đo cho máy đo Sodium gian mẫu online WE420 - YOKOGAWA; 2 tháng thay hết 1 chai. Một năm hết (12/2)*1 lần*8 máy (2 tổ máy) = 48 chai
5	Diisopropylamine Reagent; THERMOFISHER	Diisopropylamine Reagent, includes (1) x 0.8 L bottle of DIPA reagent and (1) diffusion tubing assembly; Order No: 211190.	THERMOFISHER-USA-211190-hoặc tương đương	Chai/ 0.8 L	48	Dung dịch điều chỉnh pH cho máy đo Sodium gian mẫu online WE420 - YOKOGAWA; 2 tháng thay hết 1 chai. Một năm hết (12/2)*1 lần*8 máy (2 tổ máy) = 48 chai
6	Iodide Reagent; THERMOFISHER	Iodide Reagent – includes (3) x 1 L bottles iodide reagent and (3) x 6 ft diffusion tubing assemblies with O-rings (15 small for use on reagent bottle adapter connection barbs and 3 large for reagent bottle cap); Order No: 181811.	THERMOFISHER-USA-181811-hoặc tương đương	Bộ/ 3 chai	4	Dung dịch thuốc thử Iot cho máy đo Hydrazine gian mẫu online WE430 - YOKOGAWA; 2 tháng hết 1 chai. Một năm hết (12/2)*2 máy (2 tổ máy) = 12 chai = 4 bộ/3 chai
7	Ammonia Reagent; THERMOFISHER	Orion Ammonia Reagent Including Reagent 1, Reagent 2, Reagent 3; Order No: 8010RE.	THERMOFISHER-USA-8010RE-hoặc tương đương	Bộ/ 3 chai	16	Thuốc thử máy đo Amonia gian mẫu Online; 2 tháng thay hết 1 bộ. Một năm hết (12/2)*1 lần*2 máy (2 tổ máy) = 16 bộ/3 chai
8	Ammonia 2mg/L Standard Solution; THERMOFISHER	Ammonia 2mg/L Standard Solution, 500ml/bottle; Order No: 8010002.	THERMOFISHER-USA-8010002-hoặc tương đương	Chai/ 500ml	6	Dung dịch chuẩn máy đo Amonia gian mẫu Online; 4 tháng thay hết 1 chai. Một năm hết (12/4)*1 lần*2 máy (2 tổ máy) = 6 chai

