

Số: 1407/NMĐSH1-KHTC

Hậu Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2024

V/v cung cấp báo giá hàng hóa

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (NMĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm khẩn “Cảm biến áp suất cho bơm bù áp hệ thống phòng cháy chữa cháy”. Nhà máy điện Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Danh mục hàng hóa: như Phụ lục đính kèm
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây.
- Cung cấp tài liệu nhà sản xuất, cung cấp CO,CQ/các tài liệu liên quan khác.

2. Tiến độ cung cấp: Cung cấp đủ hàng hóa trong tháng 11/2024.

3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang..

4. Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày chào giá.

5. Thời gian gửi báo giá: trước 17h00 ngày 02/11/2024.

6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Kế hoạch Tài chính – NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: cuongnc@pvpgb.pvn.vn; anll@pvpgb.pvn.vn

NMĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Giám đốc N.V.Chính (để t/h);
- Phòng/PX: KTATMT;
- Lưu VT, KHTC (L.L.A);

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1**



Nguyễn Anh Tuấn

Phụ lục: Danh mục vật tư “Cảm biến áp suất cho bơm bù áp hệ thống phòng cháy chữa cháy”

(Đính kèm Công văn số 1407 /NMĐSH1-KHTC ngày 24 tháng 10 năm 2024)

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	NSX/xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
1.	Pressure sensor	'Model A-10 Wetted parts: 316L Case: 316L Non-linearity: 0.5% BFS Unit: psi Pressure type: gauge Measuring range: 0...300 psig Process connection: 1/4 NPT Permissible medium temperature: 0...+80 °C Output signal: 1 ... 5 V, 3-wire Power supply: 8...30 V DC Electrical connection: valve connector, size A Approvals: cULus Test protocol: with test protocol)	Wika/EU	1	set

[Handwritten signature]

