

Số: 1487/NMĐSH1-KHTC

Hậu Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2024

V/v cung cấp báo giá hàng hóa

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (NMĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm “Mua sắm board điều khiển và transmitter đo độ dẫn nước của máy sản xuất khí Hydro số 1”, NMĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Danh mục hàng hóa: như Phụ lục đính kèm
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây.
- Cung cấp tài liệu nhà sản xuất, cung cấp CO, CQ/các tài liệu liên quan khác.

2. Tiến độ cung cấp: Nhà cung cấp chào thời gian tốt nhất để Nhà máy xem xét.

3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang..

4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.

5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày .11./11/2024.

6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Kế hoạch Tài chính – NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: giangtth@pvpqb.vn; hanhhlx@pvpqb.pvn.vn; khuyenbtk@pvpqb.pvn.vn

NMĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Nhà máy (để b/c);
- Phòng/PX: KTATMT;
- Lưu VT, KHTC (B.T.K.K);

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm theo Công văn số 1487/NNMĐSHI - KHTC, ngày 07/11/2024 của Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1)

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	NSX, xuất xứ	Số lượng đề xuất mua sắm	Đơn vị
1.	Controller PCB	- Controller PCB: H-Series IO board - P/N: 57-0100-0019 Phải có khả năng lắp đặt, kết nối, điều khiển máy sản xuất Hydro model C series hiện hữu tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. (**) Yêu cầu cung cấp đầy đủ các jack và dây kết nối phù hợp với bo mạch.	Proton Energy System, INC, EU/G7	1	PCS
2.	Transmitter	- Transmitter M200 - P/N: 52121556 - PWR: 100-240VAC 50/60 Hz, 5W, 20-30VDC, 5W - Temperature amb: -10 to +50 degrees C - ENCL: IP65 PANEL (FRONT), IP20 (REAR) - Digital input: 2-channel - Analog output signals: 4-channel - Digital communication: USB port, Type B connector - Analog output configuration: Linear - Relays: 2-SPDT mechanical 250VAC, 30VDC, 3 Amps resistive.	Mettler Toledo	1	PCS



STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	NSX, xuất xứ	Số lượng đề xuất mua sắm	Đơn vị
		- Approvals: CE Compliant Phải có khả năng lắp đặt, kết nối, tương thích với sensor Thronton 58031300 của hãng Mettler Toledo hiện hữu của máy sản xuất Hydro model C series tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.			

Yêu cầu khác:

- + Nhà cung cấp chào giá hàng hóa đúng loại của NSX yêu cầu và ghi rõ xuất xứ hàng hóa để Nhà máy xem xét.
- + Nhà cung cấp được tạm ứng 10% giá trị hàng hóa trước thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. Giá trị tạm ứng này sẽ được thu hồi dần qua các đợt thanh toán và phải bảo đảm thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng, tỷ lệ thu hồi tạm ứng từng đợt thanh toán là 12,5% giá trị thanh toán trước thuế của từng đợt.
- + Nhà cung cấp sẽ được thanh toán 95% giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo từng đợt giao hàng (sau khi trừ giá trị thu hồi tạm ứng, giá trị phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có)). 05% giá trị giữ lại sẽ được hoàn trả cho Nhà cung cấp khi kết thúc thời hạn bảo hành và Hai Bên ký biên bản quyết toán Hợp đồng. Nhà cung cấp có thể thay thế tiền giữ lại bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo mẫu được Chủ đầu tư chấp nhận với số tiền tương đương giá trị giữ lại.

Lưu ý:

(**): không yêu cầu CO/CQ đối với hạng mục Jack và dây kết nối phù hợp với bo mạch tại mục 1, NCC chỉ cần nêu rõ NSX và xuất xứ của hàng hóa này.

