

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1930 /NMĐTB2-KTATMT

Thái Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2024

V/v cung cấp báo giá vật tư, lắp đặt bơm làm
mát dầu cho các quạt khói gió – NMNĐ Thái
Bình 2.

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang triển khai lập dự toán cho gói thầu mua sắm, lắp đặt, chạy thử bơm làm mát dầu cho các quạt khói gió – NMNĐ Thái Bình 2. Được biết Quý Nhà cung cấp là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp vật tư, lắp đặt, chạy thử các hệ thống tương tự cho các Nhà máy Nhiệt điện, đề nghị Quý Nhà cung cấp quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

- Phạm vi công việc: Như phụ lục 1 đính kèm.
- Tiến độ thực hiện dịch vụ: Hoàn thành cung cấp trước tháng 8/2025.
- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Hiệu lực báo giá: 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Thời gian gửi báo giá: Không muộn hơn 10h00 ngày 18/11/2024.
- Báo giá được ký tên, đóng dấu của Nhà cung cấp.
- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
- Thông tin liên hệ:
 - ✓ Người nhận: Hoàng Văn Hòa, Phòng KTATMT;
 - ✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
 - ✓ Số điện thoại liên hệ: 0982774531; Email: hoahv@pvpgb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Nhà cung cấp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNPĐ DK (để b/c);
- GĐ NM (để b/c);
- Phòng: KHTC (để t/h);
- Lưu: VT, KTATMT (H.V.H: b).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2**

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Chung

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678

Phạm vi công việc cung cấp vật tư và lắp đặt bơm làm mát dầu cho các quạt khói gió

(Đính kèm công văn số 1930/NMĐTB2-KTATMT ngày 08 tháng 11 năm 2024)

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
I	Danh mục vật tư				
1	Bơm	+ Loại bơm: ly tâm trục đứng + Lưu lượng: Q= 8670 l/h; + Cột áp: H = 63m; + Lưu chất: Dầu ISO VG 46 + Vật liệu: thân bơm gang; Trục bơm SS304 hoặc tương đương; cánh bơm SS416/420 hoặc tương đương. + Động cơ: tiêu chuẩn IEC/TEFC, điện áp cấp nguồn 3 pha 400VAC, tần số 50Hz; IP55 trở lên + Bích kết nối: 2" / ANSI 125#	Cái	2	
2	ống	Ống đúc DN20, Inox 304	Mét	8	
3	ống	Ống đúc DN50, Inox 304	Mét	4	
4	Côn thu đều	Vật liệu: Inox 304 Kích thước: 50x40 Áp lực làm việc: PN16	Cái	2	
5	Côn thu đều	Vật liệu: Inox 304 Kích thước: 50x20 Áp lực làm việc: PN16	Cái	2	
6	Cút 90 độ	Vật liệu: Inox 304 Kích thước: DN20 Áp lực làm việc: PN16	Cái	8	
7	Mặt bích	2" / ANSI 125#; Inox 304; socket welding	Cái	4	
II	Lắp đặt				
1		Thiết kế, cung cấp vật tư, thực hiện xây dựng hoàn chỉnh móng đặt bơm.	Gói	1	
2		Lắp đặt, đấu nối hoàn chỉnh hệ thống điện.	Gói	1	

