

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 46/NMĐSH1-TM

Hậu Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Mua sắm VTTT phần
Cơ nhiệt (Hệ thống Bơm nhớt điều khiển)
Phần 2 NMNĐ Sông Hậu 1”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai công tác mua sắm “GT2025-SCĐK-33 Mua sắm Vật tư thay thế phần Cơ nhiệt (Hệ thống Bơm nhớt điều khiển) Phần 2 NMNĐ Sông Hậu 1”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm và cung cấp báo giá cho công tác nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục vật tư: *như Phụ lục đính kèm.*
 - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2023 đến nay.
 - Cung cấp tài liệu nhà sản xuất, cung cấp CO, CQ/ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
2. Tiến độ cung cấp: Nhà thầu chào tiến độ cung cấp tốt nhất để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 10h00 ngày 10/02/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương Mại – Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: giangtth@pvpgb.vn; tuyenntv@pvpgb.vn; hanhhx@pvpgb.vn

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ NMĐSH1 (để b/c);
- Phòng: KTATMT; KHTC.
- Lưu VT, TM (NTVT).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

Phụ lục : VẬT TƯ THAY THẾ PHẦN CƠ NHIỆT (HỆ THỐNG BƠM NHÓT ĐIỀU KHIỂN)

STT	STT theo thiết bị	Tên vật tư/mô tả	Thông số kỹ thuật	Nhà Sản xuất	Số lượng mua sắm	Đơn vị	Ghi chú
	II	Turbine & Auxiliaries					
	9	Hệ thống bơm nhớt chèn máy phát					
	9.1	Bơm nhớt chèn chính	Type: 3D312 (D) Shaft Operating Speed (rpm): 1470 Discharge Pressure (bar-g): 10.88 Inlet Pressure (bar-g): 0 Inlet Temperature (°C): 46 Inlet Viscosity (cSt): 25.4 Required Flow Rate (m ³ /h): 34.32	Colfax			
1	9.1.1	O-ring			8	pc	
2	9.1.2	O-ring			4	pc	
3	9.1.3	O-ring			4	pc	
4	9.1.4	O-ring or Gasket			4	pc	
5	9.1.5	Truarc Ring			8	pc	
6	9.1.6	Ball bearing			4	pc	
7	9.1.7	Mechanical seal			4	Set	
8	9.1.8	Gasket			4	pc	
9	9.1.9	Gasket			4	pc	
10	9.1.10	Gasket			4	pc	
11	9.1.11	O-ring			4	pc	
12	9.1.12	Dyna seal			4	pc	
13	9.1.13	Stop pin			4	pc	
	9.2	Bơm nhớt chèn khẩn	Type: 3D250 (D) Shaft Operating Speed (rpm): 2950 Discharge Pressure (bar-g): 9.88 Inlet Pressure (bar-g): 1.7 Inlet Temperature (°C): 46 Inlet Viscosity (cSt): 25.4 Required Flow Rate (m ³ /h): 31.56	Colfax			
14	9.2.1	O-ring			4	pc	
15	9.2.2	O-ring			2	pc	
16	9.2.3	O-ring			2	pc	



STT	STT theo thiết bị	Tên vật tư/mô tả	Thông số kỹ thuật	Nhà Sản xuất	Số lượng mua sắm	Đơn vị	Ghi chú
17	9.2.4	O-ring or Gasket			2	pc	
18	9.2.5	Truarc Ring			4	pc	
19	9.2.6	Ball bearing			2	pc	
20	9.2.7	Mechanical seal			2	Set	
21	9.2.8	Gasket			2	pc	
22	9.2.9	Gasket			2	pc	
23	9.2.10	Gasket			2	pc	
24	9.2.11	O-ring			2	pc	
25	9.2.12	Dyna seal			2	pc	
26	9.2.13	Stop pin			2	pc	
	11	Hydraulic Fluid and Valves Bypass systems					
	11.1	Bom nhớt HP Bypass Hydraulic Control Fluid					
27	11.1.2	External gear pump	- External gear pump -Type: PGE101-315-RBQ1-N-3700	Hydac	2	Set	
	11.2	Bom nhớt LP Bypass Hydraulic Control Fluid					
28	11.2.2	External gear pump	- External gear pump -Type: PGE102-1130-RBR1-N-3700	Hydac	2	Set	

Yêu cầu khác:

- Địa điểm giao hàng: Kho vật tư, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;
- Chất lượng hàng hóa:
- + Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây;
- + Nhà cung cấp có thể chào hàng hóa đúng loại của NSX hoặc loại có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn loại yêu cầu thuộc các nước EU/G7 hoặc OECD, nhưng phải đảm bảo phù hợp/tương thích với hệ thống/thiết bị tương ứng. Nhà cung cấp có thể khảo sát/tìm hiểu các thiết bị của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 để đảm bảo cung cấp hàng hóa đáp ứng các yêu cầu nói trên.
- Chứng từ kèm theo hàng hóa:
- + Hàng hóa phải có đầy đủ CO, CQ (bản gốc hoặc bản photo công chứng) do cơ quan có thẩm quyền cấp/tài liệu có tính chất tương tự;
- + Cam kết bảo hành của bên bán: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử dụng.
- + Tài liệu của nhà sản xuất hàng hóa.

