

Số: 558 /NMĐSH1-KTATMT

Hậu Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Cung cấp dịch vụ vệ sinh
các bộ trao đổi nhiệt Lò hơi Tổ máy S2”

Kính gửi: Các nhà cung cấp báo giá

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (Nhà máy) đang có nhu cầu triển khai công việc gói thầu “Cung cấp dịch vụ vệ sinh các bộ trao đổi nhiệt Lò hơi Tổ máy S2”. Nhà máy kính gửi Quý Công ty quan tâm, cung cấp dịch vụ nói trên với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Thời gian dự kiến sử dụng dịch vụ: 05 ngày (dự kiến từ 29/04/2025 đến 03/05/2025).
3. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.
5. Thời gian gửi báo giá: Trước 10h00 ngày 14/04/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường - NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: hunglt@pvpgb.vn; minhng01@pvpgb.vn khoitm@pvpgb.vn;

haipdm@pvpgb.vn; longpx@pvpgb.vn; giangth@pvpgb.vn; hanhhx@pvpgb.vn

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/ Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ NMĐSH1: N.A.Tuấn (để b/c);
- Phòng: TM, KHTC;
- Lưu VT, KTATMT (NQM);

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC:

Phạm vi công việc "Cung cấp dịch vụ vệ sinh các bộ trao đổi nhiệt Lò hơi Tổ máy S2"

(Đính kèm công văn số: 55.3.../NMĐSH1-KTATMT ngày 08.../4.../2025)

1. Phạm vi công việc

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Tiến độ
I	Vệ sinh các bộ trao đổi nhiệt Lò hơi Tổ máy S2	Phạm vi công việc bao gồm sử dụng bơm nước rửa cao áp vệ sinh bề mặt ống, cung cấp nhân công, máy móc, dụng cụ, vật tư tiêu hao, vật liệu phụ (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn các hạng mục như sau:	01	Trọn gói	Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	05 ngày (dự kiến từ 29/04/2025 đến 03/05/2025)
1	Platen SH	- Vệ sinh, thu gom tro xỉ bám bề mặt ống;				
2	Final SH	- Vệ sinh, thu gom tro xỉ bám bề mặt ống;				
3	Final RH	- Vệ sinh, thu gom tro xỉ bám bề mặt ống;				
4	Primary SH	- Vệ sinh, thu gom tro xỉ bám bề mặt ống;				
5	Primary RH	- Vệ sinh, thu gom tro xỉ bám bề mặt ống;				
6	Economizer	- Vệ sinh, thu gom tro xỉ bám bề mặt ống;				
7	Quá nhiệt hộp/ Furnace & Vestibule Riser Piping	- Vệ sinh, thu gom tro xỉ bám bề mặt ống;				
8	Quá nhiệt tường chia/ Cage division wall	- Vệ sinh, thu gom tro xỉ bám bề mặt ống;				

nh



2. Yêu cầu khác

- Giàn giáo thực hiện công tác xịt rửa vệ sinh do Nhà máy cung cấp;
- Nhà thầu cung cấp tối thiểu số lượng các máy móc, công cụ dụng cụ như sau:

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Tổ hợp bơm nước áp lực cao	- Áp suất làm việc của bơm: ≥ 1200 bar; - Lưu lượng nước của bơm: ≥ 80 lít/phút; - Chạy bằng động cơ diesel (DO 0.05%S).	02	Bộ
2	Bộ phụ kiện và thiết bị phục vụ rửa nước cao áp	- Súng xịt rửa cao áp	04	Cái
		- Dây dẫn nước xịt rửa cao áp : 80m/dây	04	Cái

ML

