

Số: 501 /NMĐSH1-KTATMT

Hậu Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật lắp đặt thêm hệ thống chống sét cho 2 bồn dầu DO”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai công tác “Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật lắp đặt thêm hệ thống chống sét cho 02 bồn dầu DO (2x1000m³)”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật lắp đặt thêm hệ thống chống sét đánh thẳng cho 2 bồn dầu DO.
- Chi tiết như Phụ lục Đính kèm.

2. Tiến độ thực hiện: Nhà thầu đề xuất tiến độ tốt nhất để Nhà máy xem xét.

3. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.

4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.

5. Thời gian gửi báo giá: trước 10h00 ngày 18/04/2025.

6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng KTATMT - NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: haipdm@pvpqb.vn; khoitm@pvpqb.vn; hanhhx@pvpqb.vn; giangtth@pvpqb.vn; ha.vn999@gmail.com; nhanbaogia.hn@pvpqb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Nhà máy (để b/c);
- Phòng: TM, KHTC;
- Lưu VT, KTATMT (VNH).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

"Phụ lục: "Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật lắp đặt thêm hệ thống chống sét cho 02 bồn dầu DO (2x1000m³)"

(Đính kèm công văn số: ...56.1...../NMĐSH1-KTATMT, ngày...09.../04/2025

A. Yêu cầu chung

1. Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật lắp đặt thêm hệ thống chống sét đánh thẳng cho khu vực bồn chứa dầu DO phù hợp QCVN 07:2023/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật); TCVN 9385:2012 (Chống sét cho công trình xây dựng - hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống).
2. Thiết kế chống sét và nối đất cho 2 bồn dầu phải phù hợp với quy định hiện hành về thiết kế thi công bảo vệ chống sét cho kho xăng dầu.
3. Nhà thầu phải cung cấp các văn bản, tài liệu để chứng minh về năng lực, kinh nghiệm.


B. Yêu cầu công việc

1. Khảo sát thực tế dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và đưa ra phương án thi công khả thi.
2. Đo đạc và lập phương án chống sét, tiếp địa thích hợp.
3. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ, dự toán xây dựng, thời gian xây dựng.
4. Lập danh mục vật tư với đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để lắp đặt cho công trình.

C. Tài liệu đính kèm

1. Fuel oil tank area earthing layout
2. Fuel oil supply system Diesel oil storage tank foundation dike wall & drain system layout
3. Outline drawing for DO storage tank






STORAGE TANK FOUNDATION & DIKE WALL LAYOUT

SCALE: 1/200

- NOTE:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS AND ALL ELEVATIONS AND COORDINATES ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE NOTED
 2. FINISH GRADE LEVEL (F.G.L.) ±2.750 (HON DAU ELEVATION SYSTEM).
 3. GENERAL NOTES FOR CONCRETE WORK REFERRED TO DRAWING No. SH1-001-00100-C-4801-051-5707

KEY PLAN



DRAWING SUBMISSION STATUS : FOR APPROVAL

REV	DATE	DESCRIPTION	DRWN	CHKD	APPD
Δ	04.04.16	FOR APPROVAL	D.C. GIANG	C.D. HAI	V.M. QUANG

OWNER



VIETNAM OIL AND GAS GROUP (P.V.N)



FICHTNER
GmbH & Co. KG
FICHTNER GmbH & Co. KG - PVE ENGINEERING

OWNER'S CONSULTANT

EPC CONTRACTOR



VIETNAM MACHINERY
INSTALLATION CORPORATION
(LILAMA)

EPC CONTRACTOR'S CONSULTANT



TOKYO ELECTRIC POWER SERVICES
COMPANY LIMITED - TEPCO

PROJECT TITLE

SONG HAU 1 THERMAL POWER PLANT
2 x 600MW

CONTRACT NO.

S02.1/SH1-LLM-PVE

DRAWING TITLE

FUEL OIL SUPPLY SYSTEM
DIESEL OIL STORAGE TANK FOUNDATION
DIKE WALL & DRAINAGE SYSTEM LAYOUT

SUB-CONTRACTOR	FUNCTION	NAME	SIGN	DATE
PV ENGINEERING J.S.C	DRWN	D.C. GIANG	✓	04.04.16
	CHKD	C.D. HAI	✓	04.04.16
	APPD	V.M. QUANG	✓	04.04.16

DRAWING No.

SH1-PVE-POEGB-C-S02.1-DAL-0112

SHEET No

1 of 1

SCALE

N/A

REV

A

AS (KORREKT)

