

Số: 1147/NMĐTB2-KTATMT

Thái Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2025

V/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ nông ồng
bình ngưng – NMNĐ Thái Bình 2.

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐ Thái Bình 2) đang có nhu cầu triển khai mua sắm dịch vụ nông ồng trao đổi nhiệt bình ngưng các tổ máy. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Do đó, NMNĐ Thái Bình 2 đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá với nội dung như sau:

- Phạm vi công việc:
Nội dung dịch vụ cần mua sắm và các yêu cầu như đính kèm;
 - Tiến độ cung cấp: Thời gian hoàn thành thi công không quá 10 ngày từ khi bàn giao mặt bằng và thời điểm cung cấp dịch vụ bắt đầu từ 30/8/2025.
 - Địa điểm thực hiện: NMNĐ Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
 - Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.
 - Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 15h00 ngày 20/6/2025.
 - Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Quý Công ty.
 - Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua Email, Fax.
 - Thông tin liên hệ:
 - ✓ Người nhận: Trần Văn Yên, Phòng KTATMT, NMNĐ Thái Bình 2;
 - ✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
 - ✓ Số điện thoại liên hệ: 0978807036;
 - ✓ Email: yentv@pvpgb.vn; hungbb@pvpgb.vn; vanthutb2@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn
- NMNĐ Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNPĐ DK (để b/c);
- GD NM (để b/c);
- Phòng: TM (để p/h);
- Lưu: VT, KTATMT (TVY: b).

Đính kèm:

- Phạm vi công việc.

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Chung

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678

Phạm vi công việc
Dịch vụ Nong đầu ống bình ngưng các Tổ máy - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
(Đính kèm theo Công văn số 1147 /NMĐTB2-KTATMT ngày 06 /6/2025)

Stt	Hệ thống	phạm vi công việc công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Bản vẽ tham chiếu	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Bình ngưng (- Impingement Tube: 2400 ống, kích thước: OD 25.4mm x t 0.711mm x 9400L - Condensing Tube: 46300 ống, kích thước: OD25.4mm x t 0.508mm x 9400L)	- Chuẩn bị công cụ dụng cụ và các biện pháp đảm bảo an toàn - Mở cửa Manhole - Kiểm tra, ghi nhận tình trạng các ống trao đổi nhiệt của bình ngưng trước khi thực hiện; - Lắp đặt, hiệu chuẩn máy nong ống cho phù hợp với thiết bị - Thực hiện công tác nong ống theo sơ đồ và đánh dấu từng vị trí thực hiện và ghi nhận kết quả/tình trạng các ống sau khi nong (đối với các ống Impingement Tube) - Thu dọn công cụ dụng cụ, vệ sinh khu vực làm việc, đóng nắp Manhole và nghiệm thu công việc	1. Yêu cầu chung: - Đảm bảo các biện pháp an toàn trong không gian hạn chế; - Công tác thi công không gây ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị; - Đầu ống sau khi nong không bị biến dạng, móp méo/hư hỏng. 2. Yêu cầu đối với thiết bị & Nhân sự thi công: - Số lượng máy nong ống: ≥03 máy - Các thông số cơ bản máy nong ống: + Tốc độ quay Max: 350rpm + Momen xoắn tối đa: 38Nm + Số lượng bi của đầu nong: 5 - Đầu nong và công suất máy đáp ứng nong được ống OD25.4mm - Nhân sự thi công phải có kinh nghiệm và đã từng thực hiện công việc tương tự (nong ống các bộ trao đổi nhiệt: Bình gia nhiệt, bình ngưng,...) 3. Yêu cầu khác: Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp nhân lực, máy thi công và công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao (trừ giàn giáo sẽ do Nhà máy lắp đặt và tháo dỡ)	TB2-SDC.VP107-00XAG-M- M1B-DGA-0001 Rev.5 TB2-SDC.VP107-00XAG-M- M1B-DGA-0016 Rev.0	Đầu ống	9600	

