

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 293/NMĐSH1-KTATMT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 10 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Mua sắm khẩn
bộ chuyển đổi nguồn AC/DC của máy sản xuất
Hydro số 02”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai “Mua sắm khẩn bộ chuyển đổi nguồn AC/DC của máy sản xuất Hydro số 02”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa như Phụ lục đính kèm;
 - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, xuất xứ EU/G7, thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.
2. Tiến độ cung cấp: Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp tốt nhất để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm giao hàng: NMNĐ Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 17h00 ngày 05/11/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên, đóng dấu đỏ của Công ty), qua thư điện tử theo các địa chỉ.
7. Thông tin liên hệ:
Người nhận: Phòng KTATMT - NMNĐ Sông Hậu 1.
Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.
Email: damct@pvpgb.vn; khoitm@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn;
hanhbx@pvpgb.vn, giangtth@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ NMĐSH1 (để b/c);
- Phòng: TM, KHTC;
- Lưu VT, KT-ATMT (C.T.Đ).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm công văn số ~~2393~~ NMĐSH1-KTATMT ngày 28/ 10/2025)

1. Thông tin hàng hóa

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Số lượng lắp đặt	Số lượng mua sắm	Đơn vị	Ghi chú/ giải trình
01	Bộ chuyển đổi nguồn AC/DC (DC power supply)	- DP P/N: SLB-8-380176410 - Proton P/N: 58-0200-0029/A - SCCR = 35000A - Phase: 3 - Voltage Input: 380-415VAC - Voltage Output: 176VDC - Frequency Input: 50/60 Hz - Frequency Output: DC - Power Input: 83kVA - Power Output: 72kW - Ripple: <5% - Weight: 188 Kg; 415 Lb - Water Temp.: 40°C Max - Water Pressure: 2 bar ; 30 Psi - Water Flow: 13,6 Ltr ; 3 GPM Min - Ambient Temp.: 50°C Max - Altitude: <2000m ; 6561 Ft - Enclosure: IP23	DYNAPOWER COMPANY	EU/G7	02	01	Bộ	(*)



(*) Lưu ý:

- Bộ chuyển đổi nguồn AC/DC đang sử dụng tại Nhà máy là một phần tử của hệ thống sản xuất khí Hydro hãng Pronton. Để đảm bảo thiết bị Nhà thầu cung cấp tương thích về cấu hình, vận hành đồng bộ với chương trình điều khiển của hệ thống sản xuất khí Hydro, Nhà máy đề nghị:

+ Nhà thầu chào hàng hóa chính hãng của Nhà sản xuất Dynapower, đảm bảo lắp đặt tương thích, vận hành đồng bộ với hệ thống sản xuất khí Hydro tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

+ Nhà thầu thực hiện lắp đặt, cài đặt, cấu hình các phần mềm điều khiển, truyền thông... để thiết bị vận hành đồng bộ với hệ thống đang vận hành.

- Nhà máy sẽ nghiệm thu đáp ứng kỹ thuật khi thiết bị vận hành ổn định, tương thích với hệ thống sản xuất khí Hydro tại Nhà máy.

- Nhà thầu có thể khảo sát thực tế thiết bị/hệ thống tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 để chào hàng hóa phù hợp nhất. Khi có nhu cầu khảo sát Nhà thầu vui lòng liên hệ trước để Nhà máy sắp xếp, bố trí nhân sự hướng dẫn. Thông tin liên hệ ông Cao Thanh Đạm, Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường (SĐT 0902.523.545).

2. Yêu cầu khác:

- Hàng hóa có CO, CQ
- Cung cấp tài liệu Operation & Maintenance Manual, Installation Manual.
- Cung cấp bảng vẽ: Power and control schematic diagram, logic.
- Cung cấp: Phần mềm, password giao tiếp thiết bị và máy tính (nếu có).

