

Số: 2427/NMĐSH1-KTATMT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 11 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “VTTC cho các thiết
bị thuộc phạm vi quản lý của Phân xưởng
Nhiên liệu”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm “VTTC cho các thiết bị thuộc phạm vi quản lý của Phân xưởng Nhiên liệu”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Danh mục hàng hóa: như Phụ lục Đính kèm;
- Hàng hóa mới 100%, bảo hành tối thiểu 12 tháng;
- Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây hoặc nhà thầu đề xuất (có thư xác nhận của nhà sản xuất).
- Các vật tư/thiết bị nhà thầu chào phải có tài liệu của nhà sản xuất, CO và CQ hoặc các tài liệu có giá trị tương đương cung cấp bởi nhà sản xuất/Cơ quan có thẩm quyền;
- Nhà thầu báo giá dựa trên xuất xứ của phụ lục: “Danh mục hàng hóa”, trong trường hợp vật tư/thiết bị có nguồn gốc xuất xứ khác thì phải có thư xác nhận của nhà sản xuất.

2. Tiến độ cung cấp: Nhà thầu đề xuất tiến độ tốt nhất để Nhà máy xem xét.

3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.

5. Thời gian gửi báo giá: trước 17h00 ngày 10/11/2025.

6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng KTATMT - NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

Email: haipdm@pvpqb.vn; khoitm@pvpqb.vn; tientn@pvpqb.vn; hanhhx@pvpqb.vn; giangth@pvpqb.vn; nhanbaogia.hn@pvpqb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Nhà máy: N.A. Tuấn (để b/c);
- Phòng: TM, KHTC;
- Lưu VT, KTATMT (TNT).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

Phụ lục: Danh mục vật tư VTTT mua sắm phục vụ công tác sửa chữa cho hệ thống thiết bị thuộc PXNL quản lý
(Đính kèm Công văn số 2427/NMĐSH1-KTATMT ngày 03/11/2025)

STT	Tên vật tư	PartNo/ Model	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Universal Driver Module	EXD-U02 (804752)	- Supply voltage: 24 VAC $\pm$10% - Protection class: IP20 - Connector: Screw terminals for wire size 0.5-2.5 mm² - Mounting: DIN rail mounted - Housing: Aluminum	Emerson	Châu Âu/G7	2	Cái	*
2	Belt conveyor - Pull Rope Switch	389.382.004	- Assembly: M6 - Mounting: 2 slotted holes for M6 screws - Installation position: Horizontal - Type of actuation: Bidirectional; spring-loaded - Pull-rope length: Up to approx. 100 m - Actuation force: 30N $\pm$10N Connection cross - section: 1 - 2,5 mm² - 4 SPDT contacts	Narime	Châu Âu/OECD/AS EAN	6	Cái	*

3



STT	Tên vật tư	PartNo/ Model	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
3	Encoder	1079061 - 01	- Type: PSE - Code key: 9031833100 Mechanical data - Rotational speed max: 6000 rpm - Shaft material: Stainless steel - Cover material: Aluminium (anodized) Encoder configuration - Shaft type: Ø11 mm with key nut - Flange type: Euro-flange (B10-type) - Output interface: PROFIBUS DP - Absolute resolution: 31 bit (15 bit singleturn + 16 bit multiturn) - Connection type: 3x Cable gland M16 - Connecting direction: Radial Electrical data - Polarity protected: Yes - Node adress: Settable via DIP switches, 0...99 - Baud rate Max: 12 Mbit/s - Power supply : 9...36 VDC	Leine & Linde	Châu Âu/G7	2	Cái	*
4	Rope Emergency Switch	60-31G	- Material Housing: Cast Aluminium - Degree of Protection IP: IP 65 - Consists of a external lever equipped with two pins to connect steel cords for remote operation of the switch from both sides. - When steel cords (on both sides) is pulled, the lever has a mechanical lock, manually resettable, by the external reset lever.	Thermo Fisher Scientific		6	Cái	*

STT	Tên vật tư	PartNo/ Model	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
5	Limit switch	XCRF17	Type: XCRF17 - Device short name: XCR - Body type: Fixed - Head type: Rotary head - Material: Metal - Fixing mode: By the body - Movement of operating head: Rotary - Type of operator: Stay put crossed rods lever metal square rod 6 mm - Type of approach: Lateral approach, 2 directions - Number of poles: 4 - Contacts type and composition: 2 x (1 NC + 1 NO)	Telemecanique	Châu Âu/OECD/AS EAN	1	Cái	*
6	BATTERY	12V38F	- Nominal Voltage: 12 V - Nominal Capacity: + 10 hr rate to 1.80Vpc @ 20°C: 38 Ah + 08 hr rate to 1.80Vpc @ 25°C: 38 Ah - Short Circuit Current: 1415 A - Internal Resistance: 8,88 mΩ - Nominal Dimensions (L x W x H): 280 x 97 x 184 mm. - Terminals: M8 F	ENERSYS	Châu Âu/G7	2	Cái	*

* Các hàng hóa nêu trên là thiết bị hiện hữu đang sử dụng tại Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và là một bộ phận trong một chuỗi các thiết bị được đấu nối trực tiếp với nhau để có thể vận hành thiết bị/hệ thống đo lường và điều khiển Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Do đó, để đảm bảo tương thích, đồng bộ với thiết bị/hệ thống hiện hữu, đang sử dụng tại Nhà máy (tương thích về kích thước, khả năng lắp đặt, kết nối, điều khiển cho thiết bị/hệ thống nêu trên), VTTT phải là hàng hóa chính hãng, đúng chủng loại/model, thông số kỹ thuật như yêu cầu



Handwritten signature