

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 144/NMĐSH1-TM
V/v cung cấp báo giá “Mua khăn Vật tư thiết bị
cho hệ thống PCCC”

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có kế hoạch triển khai mua sắm “Mua khăn Vật tư thiết bị cho hệ thống PCCC”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như phụ lục đính kèm.
2. Tiến độ cung cấp: nhà thầu đề xuất.
3. Địa điểm: tại kho vật tư - Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 17h00 ngày 26/01/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại – NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.

Email: huongpt02@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn; hunglt@pvpgb.vn;
nhanbaogia.hn@pvpgb.vn

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./. W

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ NMĐSH1: N.V.Chính (để b/c);
- Lưu VT, TM (P.T.H.02);

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA
(Đính kèm công văn số: 44A.../NMĐSHI-TM ngày 20/01/2026)

STT	DANH MỤC HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	HÃNG SX/XUẤT XỨ	GHI CHÚ
1	Monitor Module	- FMM-101 - Nominal Operating Voltage: 15-32 VDC - Average operating current: 350 μA, 1 communication every 5 seconds, 47k EOL; 600 μA Max (Communicating, IDC Shorted) - Maximum IDC wiring resistance: 1500 Ohms - Maximum IDC Voltage: 11 Volts - Maximum IDC Current: 450 μA - EOL resistance: 47K Ohms - Temperature Range: 32°F to 120°F (0°C to 49°C) - Humidity: 10% to 93% Non-condensing - Dimensions: 1.3" (3.302 cm) high x 2.75" (6.985 cm) wide x 0.65" (1.651 cm) deep - Wire Length: 6" (15.24 cm) minimum	Cái	10	NOTIFIER/Châu Âu/OECD	

*** Ghi chú:**

Danh mục hàng hóa, nhà sản xuất, tiêu chuẩn của hàng hóa nêu trên là hàng hóa thuộc các thiết bị hiện hữu tại Nhà máy/Chủ đầu tư lấy theo khuyến cáo của nhà sản xuất/chế tạo thiết bị, tài liệu O&M Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Do đó, Nhà thầu phải chào đúng chủng loại/model, thông số kỹ thuật như yêu cầu để đảm bảo tương thích, đồng bộ với thiết bị/hệ thống hiện hữu, đang sử dụng tại Nhà máy (tương thích về kích thước, khả năng lắp đặt cho thiết bị/hệ thống nêu trên) để đảm bảo hệ thống/thiết bị vận hành lâu dài, ổn định, hiệu suất cao nhất

*** Yêu cầu khác:**

- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Chứng từ kèm theo hàng hóa:
 - + Hàng hóa phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ/COA) (bản gốc hoặc bản photo công chứng hoặc bản điện tử) hoặc tài liệu có tính chất tương tự;
 - + Bảo hành: 365 ngày kể từ ngày hàng hóa được đưa vào lắp đặt/sử dụng nhưng không dài hơn 550 ngày kể từ ngày được nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.

*** Lưu ý:** để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa.



Handwritten signature