

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 517 /NMĐSH1-TM
V/v Mời báo giá "Cung cấp dịch vụ
bảo dưỡng Hệ thống sấy không khí
kiểu quay (GAH) Tổ máy 2 (không
bao gồm công tác vệ sinh các khối
trao đổi nhiệt)"

Cần Thơ, ngày 11 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Các Nhà Cung Cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 có nhu cầu bảo dưỡng Hệ thống sấy không khí kiểu quay (GAH) Tổ máy 2 (không bao gồm công tác vệ sinh các khối trao đổi nhiệt), Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Thời gian thực hiện dịch vụ: Trong vòng 40 ngày kể từ ngày nêu trong thông báo của Chủ đầu tư (Thời gian dự kiến sử dụng dịch vụ: từ tháng 10/2027 đến tháng 12/2027).
3. Địa điểm: Tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 180 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 14/03/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Lê Thị Như Ngọc, Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1

Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: giangtth@pvpqb.vn; longpx@pvpqb.vn; haipdm@pvpqb.vn; khoitm@pvpqb.vn; hieunv@pvpqb.vn; ngocltm@pvpqb.vn; nhanbaogia.hn@pvpqb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐSH1 (để b/c);
- Lưu: VT, PTM (L.T.N.N).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Khánh Duy

Phụ lục : PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Đính kèm công văn số 517 /NMĐSH1-TM, ngày 11 / 3 / 2026)

STT	Tên dịch vụ	Phạm vi công việc	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Gối đỡ chặn/gối đỡ dẫn hướng và hệ thống dầu bôi trơn	- Kiểm tra mực dầu, rò rỉ dầu - Xả dầu, vệ sinh kính thăm dầu của các gối đỡ - Nội soi kiểm tra bề mặt làm việc của các vòng bi, kiểm tra vật thể lạ trong gối đỡ - Thay mới các lõi lọc dầu - Thay dầu mới cho các gối đỡ (chu kì 12 tháng) - Kiểm tra vòng bi gối đỡ chặn/gối đỡ dẫn hướng - Kiểm tra xử lý rò rỉ hệ thống ống nhớt - Thay mới các vòng chèn khí, chèn dầu - Kiểm tra bảo dưỡng bơm dầu: khớp nối, phớt chắn dầu, vòng bi,...thay mới nếu hư hỏng - Cân tâm bơm dầu - Kiểm tra siết chặt các bulong trên hệ thống ống, bơm, quạt làm mát. - Vệ sinh sạch khu vực bồn dầu, bơm, quạt... - Kiểm tra và thu dọn vệ sinh khu vực làm việc - Nghiệm thu và kết thúc công tác	4	Gối	
2	Hộp giảm tốc dẫn động GAH	- Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công - Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị đến khu vực làm việc - Vệ sinh bên ngoài hộp giảm tốc - Xả dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc - Tháo động cơ chính và động cơ phụ (Air motor) - Tháo coupling giữa hộp giảm tốc và động cơ chính, phụ - Tháo bu lông nắp trên, cảo nắp và đưa ra ngoài - Vệ sinh các bánh răng và kiểm tra ăn khớp của các cặp bánh răng - Tháo rã từng trục hộp giảm tốc - Cảo vòng bi tại các trục - Cảo bánh răng chủ động dẫn động GAH - Vệ sinh bên trong, trục, bánh răng hộp giảm tốc	2	Hộp giảm tốc	



		- Tiến hành kiểm tra NDT với các bánh răng hộp giảm tốc, bánh răng dẫn động GAH - Thay thế vòng bi, phốt của các trục hộp giảm tốc, khớp nối thủy lực - Lắp đặt, căn chỉnh các bánh răng vào trục. - Lắp đặt căn chỉnh các trục của hộp giảm tốc - Thay mới dầu bôi trơn hộp giảm tốc - Kiểm tra, thông tắc nút thông hơi của hộp giảm tốc - Kiểm tra, thay mới bộ ly hợp 1 chiều & khớp nối giữa động cơ phụ (Air motor) với trục đầu vào hộp giảm tốc - Kiểm tra, sửa chữa động cơ phụ (Air motor): Bộ cánh gạt, các cặp bánh răng, các vòng bi,..và thay mới dầu bôi trơn - Vệ sinh bộ giảm thanh động cơ phụ - Nghiệm thu kết quả thực hiện - Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng			
3	Kiểm tra, Thay thế tấm chèn bộ sấy không khí	- Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công; - Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị đến khu vực làm việc; - Vệ sinh các tấm chèn; - Kiểm tra các tấm chèn trước sửa chữa; - Thay mới các tấm giãn nở của bộ nâng hạ chèn; - Kiểm tra thay mới các vòng chèn của các ty chèn; - Kiểm tra, thay thế các lò xo nâng hạ chèn; - Đánh dấu các vị trí thay thế; - Cắt bu lông tháo tấm chèn cũ; - Vệ sinh bề mặt lắp ghép; - Lắp tấm chèn mới; - Lắp thanh đệm vào vị trí; - Căn chỉnh tấm chèn; - Nghiệm thu kết quả thực hiện; - Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng.	2	Bộ sấy không khí	

***Lưu ý: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các dịch vụ.**

nguồn
