

Số: 589 /NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 20 tháng 03 năm 2026

V/v cung cấp báo giá dịch vụ “Thuê đơn vị ngoài
quản lại cuộn dây Stator động cơ bơm hồ Sump
FGD S1”

Kính gửi: Các nhà cung cấp báo giá

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 đang có nhu cầu “Thuê đơn vị ngoài quản lại cuộn dây Stator động cơ bơm hồ Sump FGD S1”. NMNĐ Sông Hậu 1 kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Thời gian thực hiện dịch vụ: Nhà thầu cung cấp tiến độ tốt nhất để nhà máy xem xét.
3. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 16h00 ngày 03/04/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Bùi Thị Vân Anh, Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1, Địa chỉ: ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: giangtth@pvpgb.vn; longpx@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; anhbvtv@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐSH1 (để b/c);
- Lưu: VT, TM (BTVA).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Đính kèm công văn số 589/NMĐSH1-TM ngày 20/3/2026)

1. Phạm vi công việc:

STT	Tên hàng hóa/Dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	NSX/Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
I	Dịch vụ quấn lại cuộn dây Stator động cơ bơm hồ sump				
1	Cung cấp dịch vụ quấn lại cuộn dây Stator động cơ bơm hồ sump	Nội dung công việc bao gồm: - Tháo rời toàn bộ linh kiện, tẩy rửa dầu mỡ và rỉ sét chi tiết máy bằng hóa chất chuyên dụng; - Thực hiện quấn lại cuộn dây Stator động cơ, cách điện Class F, tẩm sơn và sấy tiêu chuẩn đáp ứng các thông số kỹ thuật như sau: + Type size: 3 Phase Squirrel cage + Performance: 15Kw + Speed: 1455 rpm + Voltage: 400 V; + Frequence: 50Hz, + Protection Class: IP68. - Cung cấp và thực hiện thay thế các bearing và oil seal của động cơ. Vật tư liên quan cần cung cấp tại mục II của bảng này. - Lắp hoàn thiện, bơm keo chuyên dụng và kiểm tra độ kín nước tuyệt đối theo cấp bảo vệ IP68; - Đo điện trở cách điện, kiểm tra dòng không tải, đo độ rung và nhiệt độ vận hành; - Cung cấp biên bản đo đặc thông số kỹ thuật và chứng chỉ vật tư thay thế phục vụ công tác nghiệm thu.		Cái	
II	Cung cấp hàng hóa dịch vụ quấn lại cuộn dây Stator động cơ bơm hồ sump				
1	Bearing	6310-2Z/C3	SKF hoặc tương đương	PC	01
		3313A-2Z/C3MT33	SKF hoặc	PC	01



[Handwritten signature]

			tương đương		
2	Oil seal	65x90x10 HMSA 10RG	SKF hoặc tương đương	PC	01
3	Mechanical seal	Mechanical seal of pump: + Type of pump: WRS/WRS 80-320 / TMU 200 / G4 + Material no of pump: 1.421538 + Material-no of Mechanical seal: 5.045017 + Material of Mechanical seal: Q1Q1 VMG2	Duchting Pumpen Hoặc tương đương	PC	01

2. Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành dịch vụ quấn lại cuộn dây Stator động cơ bơm hồ sump tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị;

- Thời gian bảo hành phần hàng hoá tối thiểu 365 ngày kể từ ngày hàng hoá được đưa vào lắp đặt/sử dụng;

- Cung cấp giấy cam kết xuất xứ và chất lượng hàng hoá;

- Điện trở cách điện giữa các cuộn dây, cuộn dây với vỏ sau khi quấn lại lớn hơn 2 MΩ;

- Đối với phần nghiệm thu dịch vụ: Yêu cầu nhà thầu cung cấp biên bản có hình ảnh đính kèm như sau:

+ Biên bản trước lắp đặt;

+ Biên bản nghiệm thu vật tư hàng hóa;

+ Biên bản nghiệm thu tĩnh sau khi lắp đặt có kết quả đo điện – cách điện;

+ Biên bản chạy thử nghiệm (dòng không tải, nhiệt độ vòng bi,...).

Lưu ý: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các dịch vụ.

