

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 384/NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 03 tháng 03 năm 2026

V/v cung cấp báo giá dịch vụ “Cung cấp dịch vụ vệ sinh Bình ngưng NMNĐ Sông Hậu 1”

Kính gửi: Các nhà cung cấp báo giá

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 đang có nhu cầu triển khai mua sắm gói thầu “Cung cấp dịch vụ vệ sinh Bình ngưng NMNĐ Sông Hậu 1”. NMNĐ Sông Hậu 1 kính gửi Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Thời gian dự kiến sử dụng dịch vụ: 20 ngày, trong đó 10 ngày/tổ máy kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao mặt bằng và thiết bị để thực hiện dịch vụ.
3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày báo giá.
5. Thời gian gửi báo giá: Trước 10h00 ngày 17/03/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại - NMNĐ Sông Hậu 1. Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.

Email: giangtth@pvpgb.vn; longpx@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; khoitm@pvpgb.vn; dungnt5@pvpgb.vn; giangvth@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐ SH1 (để b/c);
- Lưu VT, TM (V.T.H.G).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**



Lương Khánh Duy



PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC
GÓI THẦU “CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH BÌNH NGỪNG CỦA NMND SÔNG HẬU 1”
(Đính kèm Công văn số 384 /NMĐSH1-TM ngày 03 / 03 /2026)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Vệ sinh Bình ngưng S1 và S2	1. Mỡ manhole; 2. Lắp đặt và đấu nối các thiết bị bơm cao áp, chiếu sáng, thông gió, che chắn khu vực thi công, chằng dây an toàn cảnh giới, treo cảnh báo, cách ly khu vực thi công với bên ngoài; 3. Làm sạch cầu cặn đóng bám ở mặt đầu gián ống bình ngưng: phun nước áp lực cao bằng đầu phun có chùm tia thẳng để vệ sinh mặt đầu của ống bình ngưng, áp suất có thể điều chỉnh đến 1400 barg và công suất động cơ $\geq 200\text{kw}$; 4. Làm sạch bên trong đường ống bình ngưng: Phun nước áp lực cao bằng đầu phun nhiều tia, có đường kính phù hợp với đường kính ống bình ngưng, thiết bị làm sạch đường ống bán tự động, dẫn động bằng khí nén; 5. Vệ sinh bên trong hotwell bình ngưng; 6. Vệ sinh waterbox, thành ống trao đổi nhiệt; 7. Cung cấp vật tư (sơn epoxy/lotun, sơn 2 lớp, mỗi lớp dày 150μm), đánh rỉ, sơn chống ăn mòn vị trí bị rỉ sét diện tích sơn khoảng 40 m2 (20m2/ Tổ máy), Sơn Nhà máy cung cấp 8. Đóng manhole.	2	Tổ máy	

