

Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC 1-PHẠM VI CÔNG VIỆC

Dịch vụ bảo dưỡng vận hành quản lý các thiết bị viễn thông phục vụ đường truyền Scada/Hotline/VCGM Wan
cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

(Đính kèm Công văn số: 699 /NMĐSH1-TM ngày 06/04/2026)

TT	Kênh truyền kết nối				Dịch vụ cung cấp
	Điểm đầu	Điểm cuối	Giao diện	Mục đích đầu nối	
1	TBA 500KV Đức Hòa	A0	E1. G703	Đầu nối thiết bị của NMĐ về A0	Kết nối FE/E1, cung cấp dịch vụ SCADA/Hotline
2	TBA 500KV Đức Hòa	A2	E1. G703	Đầu nối thiết bị của NMĐ về A2	Kết nối FE/E1, cung cấp dịch vụ SCADA/Hotline
3	TBA 500KV Đức Hòa	A2	E1. G703	Đầu nối thiết bị của NMĐ về A2	Kết nối leasedline 2Mbps, giao diện đầu nối 2 đầu E1, G703 1200hm, RJ48. Cung cấp dịch vụ VCGM WAN.
Tổng cộng					03 kết nối

Ghi chú: - A0: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia - phòng máy tầng 8 tòa nhà A số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Hà Nội.
- A2: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền nam - Số 5 Sư Thiện Chiếu, phường Xuân Hòa, TP. HCM.
- NMĐ Sông Hậu 1: Phòng Communication, Tầng 3, nhà Điều khiển Trung Tâm (xã Châu Thành, TP Cần Thơ).

