CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 736 /NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 10 tháng 4 năm 2026

V/v cung cấp báo giá dịch vụ "Thuê đơn vị ngoài quấn lại cuộn dây Stator động cơ nâng hạ vòi xả tro 01 của buffer silo"

Kính gửi: Các nhà cung cấp báo giá

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 đang có nhu cầu "Thuê đơn vị ngoài quấn lại cuộn dây Stator động cơ nâng hạ vòi xả tro 01 của buffer silo". NMNĐ Sông Hậu 1 kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.

2. Thời gian thực hiện dịch vụ: Nhà thầu cung cấp tiến độ tốt nhất để nhà máy xem xét.

3. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.

4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.

5. Thời gian gửi báo giá: trước 16h00 ngày 24/04/2026.

6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Bùi Thị Vân Anh, Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1, Địa chỉ: ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: giangtth@pvpgb.vn; longpx@pvpgb.vn haipdm@pvpgb.vn; anhbtv@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ NMĐSH1 (để b/c);
- Lưu: VT, TM (BTVA).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC

CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Đính kèm công văn số 736 /NMĐSH1-TM ngày 10/4/ 2026)

1. Phạm vi công việc:

STT	Tên hàng hóa/Dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	NSX	ĐVT	Số lượng
1	Cung cấp dịch vụ quấn lại cuộn dây Stator động cơ nâng hạ vòi xả tro 01 của buffer silo.	Nội dung công việc bao gồm: - Thực hiện quấn lại cuộn dây Stator động cơ đáp ứng các thông số kỹ thuật như sau: + Motor 3 pha, điện áp 400VAC, tần số 50Hz, dòng điện 4,9A, công suất 2,2kW, tốc độ 1425 v/p + Đo điện trở cuộn dây, đo cách điện cuộn dây Stator sau khi quấn lại (có biên bản kiểm tra ghi nhận các thông số đo đạc)	Siemens	Cái	01

2. Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành dịch vụ quấn lại cuộn dây Stator động cơ bơm hố sump tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị;

- Điện trở cách điện giữa các cuộn dây, cuộn dây với vỏ sau khi quấn lại lớn hơn 2 MΩ.

Lưu ý: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các dịch vụ.