

Số: 953 /NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 05 tháng 5 năm 2026

V/v cung cấp báo giá dịch vụ “Thuê đơn vị ngoài
quấn khẩn lại cuộn dây Stator cho 02 động cơ bơm
tuần hoàn máy nghiền đá vôi hệ thống FGD
Common”

Kính gửi: Các nhà cung cấp báo giá

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 đang có
nhu cầu “Thuê đơn vị ngoài quần khẩn lại cuộn dây Stator cho 02 động cơ bơm tuần hoàn
máy nghiền đá vôi hệ thống FGD Common”.NMNĐ Sông Hậu 1 kính đề nghị Quý Công
ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Thời gian thực hiện dịch vụ: Nhà thầu cung cấp tiến độ tốt nhất để nhà máy
xem xét.
3. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu
Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 09h00 ngày 06/05/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên
đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Bùi Thị Vân Anh, Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1, Địa
chỉ: ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: giangtth@pvpqb.vn; longpx@pvpqb.vn haipdm@pvpqb.vn; anhbvtv@pvpqb.vn;
nhanbaogia.hn@pvpqb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐSH1 (để b/c);
- Lưu: VT, TM (BTVA).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Đính kèm công văn số 953 /NMĐSH1-TM ngày 05/5 / 2026)

1. Phạm vi công việc:

STT	Tên hàng hóa/Dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	NSX	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Cung cấp dịch vụ thuê đơn vị ngoài quán quấn lại cuộn dây Stator cho 02 động cơ bơm tuần hoàn máy nghiền đá vôi hệ thống FGD Common	Nội dung công việc bao gồm: - Tháo, vệ sinh toàn bộ động cơ, tẩy rửa dầu mỡ và rỉ sét chi tiết máy bằng hóa chất chuyên dụng; - Thực hiện quấn lại cuộn dây Stator 02 động cơ, theo tiêu chuẩn cách điện Class F, tẩm sơn và sấy lại Stator động cơ đáp ứng các thông số kỹ thuật như sau: + Motor 3 pha, điện áp hoạt động 400 VAC + Tần số: 50Hz + Công suất: 22 Kw + Tốc độ: 1475 v/p + Dòng điện: 40,9 A + Cosφ: 0,84 - Đo điện trở cách điện, kiểm tra dòng không tải, đo tốc độ, đo độ rung và nhiệt độ vận hành động cơ sau khi quấn lại cuộn dây Stator.	ABB	Dịch vụ	01	Bao gồm 2 động cơ 

2. Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành dịch vụ quấn lại cuộn dây Stator cho 02 động cơ bơm tuần hoàn máy nghiền đá vôi hệ thống FGD Common tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị;

- Điện trở cách điện giữa các cuộn dây, cuộn dây với vỏ sau khi quấn lại lớn hơn 2 MΩ.

Lưu ý: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các dịch vụ.