

Số: 1080/NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 15 tháng 05 năm 2026

V/v cung cấp báo giá dịch vụ “Thuê đơn vị bảo dưỡng định kỳ thiết bị, đường dây 22kV cấp nguồn dự phòng cho NMNĐ Sông Hậu 1”

Kính gửi: Các nhà cung cấp báo giá

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 đang có nhu cầu triển khai mua sắm gói thầu “Thuê đơn vị bảo dưỡng định kỳ thiết bị, đường dây 22kV cấp nguồn dự phòng cho NMNĐ Sông Hậu 1”. NMNĐ Sông Hậu 1 kính gửi Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Thời gian dự kiến sử dụng dịch vụ: tháng 7/2026.
3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.
5. Thời gian gửi báo giá: Trước 10h00 ngày 27/05/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại - NMNĐ Sông Hậu 1. Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.

Email: giangtth@pvpgb.vn; longpx@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; khoitm@pvpgb.vn; sonpn@pvpgb.vn; giangvth@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐ SH1 (để b/c);
- Lưu VT, TM (V.T.H.G).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC
GÓI THẦU SH2026-141 “THUÊ ĐƠN VỊ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ THIẾT BỊ, ĐƯỜNG DÂY 22KV CẤP NGUỒN DỰ PHÒNG CHO NMNĐ SÔNG HẬU 1”

(Đính kèm Công văn số: 1080/NMĐSH1-TM ngày 15 /05/2026)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1. Chu kỳ 3 tháng			Lần/năm	2	
1	Bảo dưỡng DS 1P 24kV 630A	DS 1P 24kV 630A	Bộ	3	
2	Bảo dưỡng FCO 27kV 100A	FCO 27kV 100A	Cái	1	
3	Bảo dưỡng Recloser 27kV 630A	Recloser 27kV 630A	Bộ	1	
4	Bảo dưỡng chống sét van 18kV 10kA	LA 18kV 10kA	Bộ	9	
5	Bảo dưỡng máy biến áp cấp nguồn điều khiển tủ Relcoser	MBA 1P 12,7/0,22kV -1kVA	Cái	1	
6	Kiểm tra đường dây trung thế từ trụ 04/1P đến trụ 04/05P/1T/5	Cáp trung thế nhôm bọc ACX 120mm2. CXV/DSTA/PVC -12,7/22(24)kV 1x120mm2	Sợi	3	
7	Kiểm tra và đo tiếp địa điện trở tiếp địa chống sét	Điện trở đất tiêu chuẩn $\leq 10 (\Omega)$	Điểm	2	
8	Kiểm tra và đo tiếp địa điện trở tiếp địa Recloser	Điện trở đất tiêu chuẩn $\leq 10 (\Omega)$	Điểm	1	
9	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp sứ đứng đỡ dây trung thế từ trụ 04/1P đến trụ 04/05P/1T/5	Sứ đứng 24kV	Cái	30	
2. Chu kỳ 6 tháng			Lần/năm	2	
1	Bảo dưỡng DS 1P 24kV 630A	DS 1P 24kV 630A	Bộ	3	
2	Bảo dưỡng FCO 27kV 100A	FCO 27kV 100A	Cái	1	
3	Bảo dưỡng Recloser 27kV 630A	Recloser 27kV 630A	Bộ	1	
4	Bảo dưỡng chống sét van 18kV 10kA	LA 18kV 10kA	Bộ	9	
5	Bảo dưỡng máy biến áp cấp nguồn điều khiển tủ Relcoser	MBA 1P 12,7/0,22kV -1kVA	Cái	1	

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
6	Kiểm tra đường dây trung thế từ trụ 04/1P đến trụ 04/05P/1T/5	Cáp trung thế nhôm bọc ACX 120mm ² . CXV/DSTA/PVC -12,7/22(24)kV 1x120mm ²	Sợi	3	
7	Kiểm tra và đo tiếp địa điện trở tiếp địa chống sét	Điện trở đất tiêu chuẩn $\leq 10 (\Omega)$	Điểm	2	
8	Kiểm tra và đo tiếp địa điện trở tiếp địa Recloser	Điện trở đất tiêu chuẩn $\leq 10 (\Omega)$	Điểm	1	
9	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp sứ đứng đỡ dây trung thế từ trụ 04/1P đến trụ 04/05P/1T/5	Sứ đứng 24kV	Cái	30	
10	Thí nghiệm DS 1P 24kV 630A	DS 1P 24kV 630A	Bộ	3	
11	Thí nghiệm FCO 27kV 100A	FCO 27kV 100A	Cái	1	
12	Thí nghiệm Recloser 27kV 630A	Recloser 27kV 630A	Bộ	1	
13	Thí nghiệm chống sét van 18kV 10kA	LA 18kV 10kA	Bộ	9	
14	Thí nghiệm máy biến áp cấp nguồn điều khiển tủ Relcoser	MBA 1P 12,7/0,22kV -1kVA	Cái	1	
15	Thí nghiệm và đấu nối cáp ngầm trung thế vào đường dây 22kV hiện hữu	CXV/DSTA/PVC -12,7/22(24)kV 1x120mm ²	Sợi	3	

