

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

V/v Cung cấp dịch vụ Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán hạng mục sửa chữa ống ngầm kênh xả, hệ thống nước làm mát chính của NMNĐ Sông Hậu 1

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 đang có nhu cầu triển khai lựa chọn đơn vị “Cung cấp dịch vụ Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán hạng mục sửa chữa ống ngầm kênh xả, hệ thống nước làm mát chính của NMNĐ Sông Hậu 1”. Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 kính gửi Quý Công ty quan tâm, cung cấp dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: Như *phụ lục đính kèm*.
2. Tiến độ thực hiện: Chi tiết như *phụ lục đính kèm*.
3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Tp. Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 10h00 ngày 06/06/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:
 - Người nhận: Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1.
 - Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Tp. Cần Thơ.
 - Email: *ducnm@pvpgb.vn; vannq@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; longpx@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn; nhanbaoqia.nha@pvpgb.vn*.

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ Nhà máy (để b/c);
- Lưu VT, TM (N.M.Đ).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC 2- PHẠM VI CÔNG VIỆC

Cung cấp dịch vụ Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán hạng mục sửa chữa ống ngầm kênh xã, hệ thống nước làm mát chính của NMNĐ Sông Hậu 1

(Đính kèm Công văn số ____/NMĐSHI-TM ngày ____/____/2026)

1. Thông số kỹ thuật và nội dung công việc thực hiện:

STT	Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật chính của ống ngầm kênh xã, hệ thống nước làm mát chính của NMNĐ Sông Hậu 1	Đơn vị tính	Số lượng	Công việc thực hiện
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán hạng mục sửa chữa ống ngầm kênh xã, hệ thống nước làm mát chính của NMNĐ Sông Hậu 1	- Đường ống xả nước làm mát Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 bao gồm tổ hợp của 02 Đường ống thép D4000 với các thông số như sau: + Chiều dài ống 177m + Cao độ đỉnh ống tại cửa xả (theo cao độ Hòn dẫu): -17.8m + Cao độ đỉnh, đáy của mặt bích giữa ống số 4 và số 5 là khoảng -13 đến -17m + vị trí mặt bích giữa ống số 4 và số 5 cách bờ sông Hậu của Nhà máy khoảng 70 đến 80 m. - Trên mặt ống được phủ 01 lớp cát và đá học khoảng 1.5 m	Ống	02	Đơn vị Thẩm tra thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: - Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng hạng mục, sự tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; - Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế hạng mục với công năng sử dụng của hạng mục, mức độ an toàn hạng mục và bảo đảm an toàn của công trình lân cận; - Đánh giá sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; - Đánh giá sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế, tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng hạng mục để xác định giá trị dự toán hạng mục; - Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng; Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (sau khi nhà thầu tư vấn thiết kế đã hoàn thiện, khắc phục lỗi hồ sơ nếu có, những

						kiến nghị hợp lý của tư vấn thẩm tra) phải được tư vấn thẩm tra đóng dấu đã thẩm tra, chủ trì thẩm tra phải ký và kèm theo bản dấu.
--	--	--	--	--	--	---

(*) Đơn vị báo giá có thể khảo sát thực tế tại Nhà máy để có báo giá đầy đủ chính xác nhất để thực hiện các yêu cầu công việc nêu trên.**

2. Địa điểm thực hiện:

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.

3. Tiến độ thực hiện:

Thời gian thực hiện: trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.