

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2278 /NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 22 tháng 9 năm 2026

V/v cung cấp báo giá dịch vụ “Thuê dịch vụ quấn lại cuộn dây Stator động cơ quay mâm cấp số 1 CSU2 và động cơ quạt thổi cân bằng A hệ thống Xử lý nước”

Kính gửi: Các nhà cung cấp báo giá

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 đang có nhu cầu “Thuê dịch vụ quấn lại cuộn dây Stator động cơ quay mâm cấp số 1 CSU2 và động cơ quạt thổi cân bằng A hệ thống Xử lý nước”. NMNĐ Sông Hậu 1 kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Thời gian thực hiện dịch vụ: Nhà thầu cung cấp tiến độ tốt nhất để nhà máy xem xét.
3. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 17h00 ngày 06/10/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Bùi Thị Vân Anh, Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1, Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: longpx@pvpqb.vn; haipdm@pvpqb.vn; anhbtv@pvpqb.vn; cuongnc@pvpqb.vn; nhanbaogia.hn@pvpqb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ NMĐSH1 (để b/c);
- Lưu: VT, TM (BTVA).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Đính kèm công văn số 2248/NMĐSH1-TM ngày 22/9 / 2026)

1. Phạm vi công việc:

STT	Tên hàng hóa/Dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	NSX/Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I	Dịch vụ quấn lại cuộn dây Stator động cơ quay mâm cấp số 1 CSU2 và động cơ quạt thổi cân bằng A hệ thống xử lý nước					
1	Động cơ quay mâm cấp số 1 CSU2	Thực hiện quấn lại cuộn dây Stator động cơ, theo tiêu chuẩn cách điện Class F, tẩm sơn và sấy lại Stator động cơ đáp ứng các thông số kỹ thuật như sau: - Motor 3 pha; - Điện áp 400VAC; - Tần số 50Hz; - Dòng điện 29A; - Công suất 15 kW; - Tốc độ 1474 v/p.	SEW	Cái	01	
	Động cơ quạt thổi cân bằng A	Thực hiện quấn lại cuộn dây Stator động cơ, theo tiêu chuẩn cách điện Class F, tẩm sơn và sấy lại Stator động cơ đáp ứng các thông số kỹ thuật như sau: - Motor 3 pha; - Điện áp 400VAC; - Tần số 50Hz; - Dòng điện 4,7A; - Công suất: 2,2 kW; - Tốc độ 1430 v/p.	HYOSUNG	Cái	01	
II	Cung cấp hàng hoá dịch vụ quấn lại cuộn dây Stator động cơ quay mâm cấp số 1 CSU2					
	Oil seal	W AS55 * 72 * 8-FKM-OF-K51	SEW/Châu Âu/G7/OECD	Cái	02	(*)

(*) Nhà thầu có thể chào hàng chính hãng hoặc tương đương

2. Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành dịch vụ (bao gồm hàng hoá) quấn lại cuộn dây Stator động cơ quay mâm cấp số 1 CSU2 và động cơ quạt thổi cân bằng A hệ thống xử lý nước tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị;

- Cung cấp giấy cam kết xuất xứ và chất lượng hàng hoá;
- Điện trở cách điện giữa các cuộn dây, cuộn dây với vỏ sau khi quấn lại lớn hơn 2 MΩ;
- Đối với phần nghiệm thu dịch vụ: Yêu cầu nhà thầu cung cấp biên bản có hình ảnh đính kèm như sau:

- + Biên bản trước lắp đặt;
- + Biên bản nghiệm thu vật tư hàng hóa;
- + Biên bản nghiệm thu tĩnh sau khi lắp đặt có kết quả đo điện – cách điện;
- + Biên bản chạy thử nghiệm (dòng không tải, nhiệt độ vòng bi,..).

Lưu ý: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các dịch vụ.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.