

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2304/NMĐSH1-TM

V/v Mời báo giá

“Mua sắm các bộ positioner cho lò hơi
Tổ máy S1 và S2 - NMĐ Sông Hậu 1”

Cần Thơ, ngày 28 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các Nhà Cung Cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 có nhu cầu triển khai mua sắm hàng hóa “Mua sắm các bộ positioner cho lò hơi Tổ máy S1 và S2 - NMĐ Sông Hậu 1”, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa như trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Tiến độ cung cấp: Nhà thầu đề xuất tiến độ, Nhà máy sẽ xem xét.
3. Địa điểm: Tại Kho vật tư - Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 06/10/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1

Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: hunglt@pvpgb.vn; huongpt02@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐSH1: N.V.Chính (để b/c);
- Lưu: VT, PTM (P.T.H.02).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Đính kèm công văn số 2304 /NMĐSH1-TM, ngày 28/ 9 / 2026)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Yêu cầu kỹ thuật	Model/Nhà sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Positioner	Bộ bao gồm positioner và cảm biến vị trí - Part No: EDP300 Y0H2F1CA1K2RSR6 - Explosion Protection Certification: Without - Input Signal / Communication Port: HART digital communication and 4 to 20 mA - Pneumatic Output Type: Double acting - Safe Position: Fail-freeze - Air Pipe Connection: Thread G ¼ female - Cable Conduits: Thread M20 × 1.5 female - Option Module Slot 1: Analog feedback output - Position Sensor Type: Control Unit for remote position sensor - Remote Sensor: Basic unit - Remote Sensor Cable: 10 m cable enclosed	ABB	Châu Âu/G7/OECD	Bộ	02	Nhà thầu cung cấp hàng hóa chính hãng đúng nhà sản xuất yêu cầu, bảo đảm đúng thông số kỹ thuật, lắp đặt, vận hành đồng bộ với hệ thống thiết bị của Nhà máy
2	Positioner	- EDP300Y0H2F2DA1C6D1F1K1R3 - Explosion Protection Certification: Without - Input Signal / Communication Port: HART digital communication and 4 to 20 mA	ABB	Châu Âu/G7/OECD	Bộ	06	



[Handwritten signature]

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Yêu cầu kỹ thuật	Model/Nhà sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		(contactless) position sensor					

Yêu cầu khác:

- Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo là hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng;
- Chứng từ kèm theo hàng hóa:
 - + Hàng hóa phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ/COA) hoặc tài liệu có tính chất tương tự;
 - + Bảo hành: tối thiểu 365 ngày kể từ ngày được nghiệm thu, bàn giao hàng hóa (đối với hàng hóa lưu kho).

****Lưu ý: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa.***



Handwritten signature